



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach

HKN.903.2.14.2026.AB

Łosice, dnia 09 lutego 2026r.

Gmina Olszanka
Olszanka 37

08-207 Olszanka

Dotyczy: Ocena jakości wody

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r.poz.416),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024,poz.757),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody nr.

ŁOŚ.HKN/7/2026/N z dnia 04.02.2026r. z **Wodociągu Publicznego Łępki Stare** oraz sprawozdaniem z badań wody nr LBW.136/n,137/n., 138/n.2026 z dnia 09.02.2026r. wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 w/w

rozporządzenia pobranej z: kranu w hali SUW Łępki Stare, kranu w łazience Szkoła

Podstawowa Hadynów oraz kranu w kuchni- lokal mieszkalny Szawły 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów, tj. Bakterii grupy coli, Escherichia coli, Ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1 ml wody po 72h w 22°C, oraz Enterokoków (paciorkowców kałowych) - w wodzie badanej w ramach kontroli urzędowej PPIS w Łosicach.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach.
ul. Kilińskiego 2, 08-200 Łosice
tel.: +48 83 357 36 28
adres email: sekretariat.psse.losice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14405-65189-BRUIF-27

Uzasadnienie:

Na podstawie protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego Łepki Stare- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów.**

W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294). **Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.**

Ocenę wydano na wniosek właściciela wodociągu w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łosicach


mgr inż. Grażyna Kasprowicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Łosicach
3. a/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach

HKN.903.2.13.2026

Łosice, dnia 09 lutego 2026r.

Olszanka
Olszanka 37

08-207 Olszanka

Dotyczy: Komunikat nr 3

KOMUNIKAT NR 3

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr LBW.136/n, 137/z i 138/z.2026 z dnia 09.02.2026r. z badań wody z **Wodociągu Publicznego Łepki Stare – kran hal SUW Łepki Stare, kran w łazience Szkoła Podstawowa w Hadynowie oraz kran w kuchni - lokal mieszkalny Szawły 14** **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów, tj. Bakterii grupy coli, Enterokoków, Escherichia coli i i ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1ml wody po 72h w 22°C.**
- w wodzie badanej w ramach kontroli urzędowej PPIS w Łosicach.

Uzasadnienie

Na podstawie protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego Łosice - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach **stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów ,tj. Bakterii grupy coli, Enterokoków, Escherichia coli i Ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w 1ml wody po 72h w 22°C.**

W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych **woda spełnia wymagania** określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następných badań wody z tego urzędnia.

Ocenę wydano na wniosek właściciela wodociągu w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łosicach

mgr inż. Grażyna Kasprowicz



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach.
ul. Kilińskiego 2, 08-200 Łosice
tel.: +48 83 357 36 28
adres email: sekretariat.psse.losice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14405-65189-BRUIF-27

