



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach

HK.N.903.2.50.2025.AB

Łosice, dnia 20 listopada 2025r.

Gmina Olszanka

08-207 Olszanka

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024r.poz.416),
- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024,poz.757),
- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody nr.

ŁOŚ.HKN/78/2025/N z dnia 17.11.2025r. z Wodociągu Publicznego Łepki oraz sprawozdaniem z badań wody nr LBW.1212/n- 1213/n.2025 z dnia 20.11.2025r.

wykonanych zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 w/w rozporządzenia pobranej z: kran hala SUW Łepki oraz kran w kuchni - lokal mieszkalny Szawły 14

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywcym w 1ml wody po 72h w 22°C - w wodzie badanej w ramach nadzoru PPIS w Łosicach.

Uzasadnienie :

Na podstawie protokołów z poboru próbek wody i sprawozdania z przeprowadzonych badań wody z wodociągu publicznego Łepki - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach - stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów ze względu na obecność podwyższonej ilości **mikroorganizmów na agarze odżywcym w 1ml wody po 72h w 22°C** – kran hala SUW oraz kran w kuchni - lokal mieszkalny Szawły 14 .

W zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędu.

Ocenę wydano na wniosek właściciela wodociągu w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Łosicach
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łosicach

mgr inż. Grażyna Kasprończ



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach.

ul. Kilińskiego 2, 08-200 Łosice

tel.: +48 83 357 36 28

adres email: sekretariat.psse.losice@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-14405-65189-BRUIF-27